



江油市妇幼保健计划生育服务中心 发电机房消防设施改造项目院内比选公告

项目名称：江油市妇幼保健计划生育服务中心发电机房消防设施改造项目；

公告期限：2021年3月26日至2021年3月30日；

比选时间：2021年3月31日下午2:30时；

比选单位：江油市妇幼保健计划生育服务中心；

报名要求：投标人在2021年3月30日下午5:00前将投标公司资质、投标人身份证复印件、投标文件交江油市妇幼保健计划生育服务中心后勤设备科；

询价单位地址：江油市中坝镇文昌路329号；

一、项目编号：江油市妇幼保健计划生育服务中心江妇计询招[2021]3号。

二、比选内容：中心发电机房消防设施改造项目。

三、改造内容：见附件。

详询江油市妇幼保健计划生育服务中心后勤设备科杜军；

四、招标预算：2.1万元。

五、报价地点：江油市妇幼保健计划生育服务中心四楼小会议室

六、联系人：杜军。

联系电话：13881139673。



江油市妇幼保健计划生育服务中心 发电机房消防设施改造项目附件

一、项目名称：

发电机房消防设施改造。

二、招标预算：2.1 万元内。

投标人消防设施改造项目报价不得超过 2.1 万元，否则不予受理。

三、改造项目清单

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
|----|----------|----|----|
| 1 | 储油间隔墙 | 平方 | 12 |
| 2 | 七氟丙烷钢瓶 | 个 | 1 |
| 3 | 七氟丙烷钢瓶柜 | 个 | 1 |
| 4 | 七氟丙烷药剂 | 公斤 | 70 |
| 5 | 气体报警主机 | 台 | 1 |
| 6 | 感烟探测器 | 套 | 6 |
| 7 | 声光报警器 | 套 | 2 |
| 8 | 气体释放灯 | 套 | 2 |
| 9 | 手动紧急启停按钮 | 台 | 2 |
| 10 | 人工费 | 个 | 10 |



四、其它：

- 1、提供产品合格证。
- 2、提供保修期 12 个月。

2021 年 3 月 26 日